



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

12 декабря 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№40097-ПРГ/23 от 12.12.2023

1	Объект	Отражены в Приложениях А, Б, В, Г, Д к ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КРОВЛИ», Адрес: 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 3Б, офис 211, ИНН: 2540249518, ОГРН: 1192536004759
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КРОВЛИ», Адрес: Россия, 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 3Б, офис 211, ИНН: 2540249518, ОГРН: 1192536004759
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 40097 от 31 Октября 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	01 Ноября 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	10 Ноября 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	15 Ноября 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Ширина полок гофров между продольными ребрами жесткости	Должна быть не менее 10 и не более 200 мм	Соответствует требованию	ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023
2.	Физико-механические свойства покрытий лицевой и обратной сторон проката	Должны соответствовать ГОСТ 30246	Соответствует требованию	ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023
3.	Ширина листа, мм	Согласно приложениям А-Д ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023	1190	ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023
4.	Рабочая ширина, мм	Согласно приложениям А-Д ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023	1150	ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023
5.	Толщина листа, мм	Согласно приложениям А-Д ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023	0,45	ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023
6.	Высота профиля, мм	Согласно приложениям А-Д ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023	8	ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023
7.	Диапазон длин, мм	Согласно приложениям А-Д ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023	5000	ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Объекты исследований, отраженные в Приложениях А, Б, В, Г, Д к ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КРОВЛИ», Адрес: Россия, 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 3Б, офис 211, ИНН: 2540249518, ОГРН: 1192536004759, **соответствуют:** ТУ 25.11.23.150-001-35983080-2023.

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.